



MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel: 494 509 111, e-mail: podatelna@rychnov-city.cz, www.rychnov-city.cz

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Jižní 870/2
500 03 Hradec Králové

Naše číslo jednací:

MURK-OSN-83977/24-Na

vyřizuje / tel.

J. Najman / 733 726 736

jan.najman@rychnov-city.cz

Rychnov nad Kněžnou

12. 12. 2024

Vyjádření k existenci sítí na stavbu: „Výměna a zateplení obvodového pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou“.

V zájmovém území stavby „Výměna a zateplení obvodového pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou“ se nacházejí inženýrské sítě ve vlastnictví Města Rychnova nad Kněžnou. O vyjádření k podzemnímu vedení splaškové kanalizace a vodovodu se obraťte na provozovatele sítí, a to společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou s.r.o., Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov n. Kn. (www.vakrk.cz).

Dále se v zájmovém území nachází veřejné osvětlení. Umístění veřejného osvětlení je znázorněno na přiložené situaci. Vytyčení kabelového vedení VO je možné objednat u provozovatele sítě TS RK s.r.o., Soukenická 1124, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, p. Winter (tel: 778 888 713).

Jiné sítě nebo zařízení ve vlastnictví Města Rychnova n. Kn. se v daném zájmovém území nenacházejí.

Město Rychnov nad Kněžnou jako vlastník veřejného osvětlení souhlasí se stavbou „Výměna a zateplení obvodového pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou“ za podmínky, že stávající kabelové vedení veřejného osvětlení, které bude dotčeno umístěním nového chodníku a nového schodiště, bude vloženo do chráničky s přesahem min. 0,5 m za hranu nových zpevněných ploch. S ohledem na umístění nového schodiště dále požadujeme, aby před realizací schodiště provedl zhotovitel stavby zemní sondu pro určení hloubky kabelového vedení a v případě, že navržené nové schodiště bude výškově kolidovat se stávajícím kabelovým vedením, tak požadujeme, aby byla provedena přeložka kabelového vedení veřejného osvětlení. Zahájení realizace stavby je nutné oznámit provozovateli sítě TS RK s.r.o., Soukenická 1124, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, p. Winter (tel: 778 888 713). Toto vyjádření je i stanoviskem za provozovatele veřejného osvětlení, kterým je společnost TS RK s.r.o., Soukenická 1124, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.



Milan Bělka

vedoucí odboru správy nemovitostí

Město Rychnov nad Kněžnou

Příloha: situace VO

k.ú. Rychnov nad Kněžnou

Legenda - veřejné osvětlení

- A Napájecí bod označení
- ⊠ Napájecí bod
- Vedení zemní
- A Lamps označení
- ⊗ Lamps

