

**Naše značka:** VO/2019/446  
**E-mail:** ohlidal@poda.cz  
**Vyřizuje:** Václav Ohlídál  
**Tel.:** 724 712 003  
**V Poličce dne:** 3. 12. 2019

**ROAD-PLAN s.r.o.**  
**Zelené Předměstí**  
**Za Pasáží 1428**  
**Pardubice**  
**530 02**

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

*Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí*

Stavba: ***„Parkoviště u BD č.p. 1108-1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Rychnov nad Kněžnou, ulice Sokolovská u čp. 1108-1110), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres č. přílohy C.3“.

Při budování Vaší stavby dojde k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích). Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

**Požadujeme, aby úsek našeho telekomunikačního vedení, který bude překryt novou parkovací plochou byl uložen do betonových žlabů.**

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Před započítím zemních** prací stavebníkoví telekomunikační zařízení **vytýčíme**, a to na základě objednávky, zasláné na e-mail [ohlidal@poda.cz](mailto:ohlidal@poda.cz).  
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Ohlídala - 724 712 003 pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy. Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.

- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. číslo p. Ohlídalo 724 712 003. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

**Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.**

S pozdravem

za PODA a.s.  
Václav Ohlídalo  
Masarykova 8  
572 01 Polička

**PODA**   
PODA a.s., Masarykova 8, 572 01 Polička  
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 703 730 730  


**OSTRAVA**

28. října 1168/102  
702 00 Moravská Ostrava

**BRNO**

Gajdošova 4392/7  
615 00 Brno-Židenice

**PRAHA**

Hvězdova 1716/2b  
140 78 Praha 4

**TŘEBOŇ**

Boženy Němcové 817/II  
379 01 Třeboň

**ZNOJMO**

Pražská 1653/30  
669 02 Znojmo

**POLÍČKA**

Masarykova 8  
572 01 Polička