



POZNÁMKA :

NAVŘŽENO DLE ČSN EN 62305

TRÍDA OCHRANY PŘED BLESKEM : III

HŘEBENOVÉ JÍMACÍ VEDENÍ – OCHRANNÝ ÚHEL 70ST.

ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : 0,44 m

STROJENÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ : FeZn prof. 10 mm

$$R_Z = 10 \text{ Ohm}$$

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Ladislav Čepelka		PROJEKCE ELEKTRO		Val 2, 518 01 Dobruška	Tel.: 723 927783 IČO : 412 473 96
Zodpovědný projektant :		Ladislav Čepelka			
Vyracoval :					
Investor : Město Rychnov n. Kn., IČ 00275336					
Hasičská zbrojnice Panská Habrová					
p.p. st. 99					
D.1.4.g - zařízení silnoprůdové elektrotechniky					
výkres:	EL - 1. nadzemní podlaží	1 : 50	D.1.4.g.b/6		