




PROJEKCE, VÝROBA, MONTÁŽ
A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY,
KLIMATIZACE, MĚŘENÍ A REGULACE
Office: Jižní 870, Hradec Králové, 500 03
Tel.: 495 404 011
Fax.: 495 408 544
e-mail: info@kastt.cz
http://www.kastt.cz


A subsidiary of **VINCI** ENERGIES


VZDUCHOTECHNIKA
číslo zakázky: 2428/5/020


MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: $\pm 0,000$ = výška stávající čisté podlahy v místě vstupu do prodejny


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. LENKA HUŠKOVÁ	ALENA ŠAROUNOVÁ	ING. JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou					
Společenské centrum RnK, ZUŠ Stavební úpravy 1.PP Hygienická zařízení a šatny				ČÍSLO ZAKÁZKY	15-H-2020
				DRUH PROJEKTU	OHLÁŠENÍ + DPS
				DATUM	3.2020
				FORMÁTŮ A4	4
VÝKAZ VÝMĚR				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
				-	D1.4.VZT.2


 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ul. Jiřího z Poděbrad 870, 500 03 Hradec Králové		zakázkové číslo : 2428/5/020			
	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ				
	VZDUCHOTECHNIKA				
Akce:	ZUŠ Rychnov nad Kněžnou				
	Šatny				
	Rozdělení zařízení:				
Zař.č.1	Šatny - sprcha				
Zař.č.1	Šatny - sprcha				
1.01	Radiální ventilátor EBB250 N T; Vo=150m3/h; Pi=53W; 230V / 50Hz; m=3kg (s klapkou a doběhem)	ks	1,00		
1.02	Plastová venkovní klapka PER 100W	ks	1,00		
1.03	Stěnová mřížka SMU 300x100	ks	2,00		
1.04 až 1.09	neobsazeno				
1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu pr.100 /10% tvarovek	bm	8,00		
	Doplňkový materiál	kpl	1,00		
	tmel				
	samolepící páska				
	závěs s objímkou				
	spojka vnitřní SV				
	páska GIP				
	přesun hmot				
	mimostaveništní doprava				
	komplexní zkoušky				
	Poznámka:				
	Dodávka zařízení se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení po napojení na ostatní profese a zařízení bylo zcela funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
	Tato specifikace zařízení je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.				
	Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora.				
	Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel povinen včas upozornit a řešit je tak, aby se předešlo případným materiálovým a finančním ztrátám!				
	v Hradci Králové, březen 2020				


 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ul. Žitná 870, 500 03 Hradec Králové		zakázkové číslo : 2428/5/020			
	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ					
VZDUCHOTECHNIKA					
Akce:	ZUŠ Rychnov nad Kněžnou				
	Hygienické zařízení				
Rozdělení zařízení:					
Zař.č.1	WC dívky				
Zař.č.2	WC chlapci				
Zař.č.1	WC dívky				
1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200; Pi=120W; 0,5A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
1.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 200-600	ks	2,00		
1.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 400x100	ks	2,00		
1.04	Protidešťová žaluzie PRG -200W	ks	1,00		
1.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	2,00		
1.06 až 1.09	neobsazeno				
1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu pr.200 /50% tvarovek	bm	8,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
Zař.č.2	WC chlapci				
2.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/150 Pi=50W; 0,22A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
2.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 160-600	ks	2,00		
2.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 200x100	ks	2,00		
2.04	Protidešťová žaluzie PRG-160W	ks	1,00		
2.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	4,00		
2.06 až 2.09	neobsazeno				
2.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu pr.160 /30% tvarovek	bm	5,00		
	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu 0% tvarovek	m ²	1,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
	Doplňkový materiál	kpl	1,00		
	otvory do potrubí				
	tmel				
	samolepící páska				
	závěs s objímkou				
	spojka vnitřní SV				
	páska GIP				
	přesun hmot				
	mimostaveništní doprava				
	komplexní zkoušky				
	Poznámka:				
	Dodávka zařízení se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení po napojení na ostatní profese a zařízení bylo zcela funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
	Tato specifikace zařízení je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.				


	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ sídlo: ul. 870, 500 03 Hradec Králové	zakázkové číslo : 2428/5/020			
spol. s r. o.	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora.				
	Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel povinen včas upozornit a řešit je tak, aby se předešlo případným materiálovým a finančním ztrátám!				
	v Hradci Králové, březen 2020				


 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ul. Žitná 870, 500 03 Hradec Králové		zakázkové číslo : 2428/5/020			
	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ				
	VZDUCHOTECHNIKA				
Akce:	ZUŠ Rychnov nad Kněžnou				
	Hygienické zařízení				
	Rozdělení zařízení:				
Zař.č.1	WC dívky				
Zař.č.2	WC chlapci				
Zař.č.1	WC dívky				
1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200; Pi=120W; 0,5A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
1.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 200-600	ks	2,00		
1.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 400x100	ks	2,00		
1.04	Protidešťová žaluzie PRG -200W	ks	1,00		
1.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	2,00		
1.06 až 1.09	neobsazeno				
1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.200 /50% tvarovek	bm	8,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
Zař.č.2	WC chlapci				
2.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/150 Pi=50W; 0,22A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
2.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 160-600	ks	2,00		
2.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 200x100	ks	2,00		
2.04	Protidešťová žaluzie PRG-160W	ks	1,00		
2.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	4,00		
2.06 až 2.09	neobsazeno				
2.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.160 /30% tvarovek	bm	5,00		
	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu 0% tvarovek	m ²	1,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
	Doplňkový materiál	kpl	1,00		
	otvory do potrubí				
	tmel				
	samolepicí páska				
	závěs s objímkou				
	spojka vnitřní SV				
	páska GIP				
	přesun hmot				
	mimostaveništní doprava				
	komplexní zkoušky				
	Poznámka:				
	Dodávka zařízení se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení po napojení na ostatní profese a zařízení bylo zcela funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
	Tato specifikace zařízení je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.				


	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ sídlo: ul. 870, 500 03 Hradec Králové	zakázkové číslo : 2428/5/020			
spol. s r. o.	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora.				
	Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel povinen včas upozornit a řešit je tak, aby se předešlo případným materiálovým a finančním ztrátám!				
	v Hradci Králové, březen 2020				


 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ul. Žitná 870, 500 03 Hradec Králové		zakázkové číslo : 2428/5/020			
	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ				
	VZDUCHOTECHNIKA				
Akce:	ZUŠ Rychnov nad Kněžnou				
	Hygienické zařízení				
	Rozdělení zařízení:				
Zař.č.1	WC dívky				
Zař.č.2	WC chlapci				
Zař.č.1	WC dívky				
1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200; Pi=120W; 0,5A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
1.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 200-600	ks	2,00		
1.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 400x100	ks	2,00		
1.04	Protidešťová žaluzie PRG -200W	ks	1,00		
1.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	2,00		
1.06 až 1.09	neobsazeno				
1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.200 /50% tvarovek	bm	8,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
Zař.č.2	WC chlapci				
2.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/150 Pi=50W; 0,22A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
2.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 160-600	ks	2,00		
2.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 200x100	ks	2,00		
2.04	Protidešťová žaluzie PRG-160W	ks	1,00		
2.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	4,00		
2.06 až 2.09	neobsazeno				
2.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.160 /30% tvarovek	bm	5,00		
	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu 0% tvarovek	m ²	1,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
	Doplňkový materiál	kpl	1,00		
	otvory do potrubí				
	tmel				
	samolepící páska				
	závěs s objímkou				
	spojka vnitřní SV				
	páska GIP				
	přesun hmot				
	mimostaveništní doprava				
	komplexní zkoušky				
	Poznámka:				
	Dodávka zařízení se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení po napojení na ostatní profese a zařízení bylo zcela funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
	Tato specifikace zařízení je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.				


	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ sídlo: ul. 870, 500 03 Hradec Králové	zakázkové číslo : 2428/5/020			
spol. s r. o.	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora.				
	Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel povinen včas upozornit a řešit je tak, aby se předešlo případným materiálovým a finančním ztrátám!				
	v Hradci Králové, březen 2020				


 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ul. Žitná 870, 500 03 Hradec Králové		zakázkové číslo : 2428/5/020			
	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ					
VZDUCHOTECHNIKA					
Akce:	ZUŠ Rychnov nad Kněžnou				
	Hygienické zařízení				
Rozdělení zařízení:					
Zař.č.1	WC dívky				
Zař.č.2	WC chlapci				
<u>Zař.č.1</u>	<u>WC dívky</u>				
1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200; Pi=120W; 0,5A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
1.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 200-600	ks	2,00		
1.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 400x100	ks	2,00		
1.04	Protidešťová žaluzie PRG -200W	ks	1,00		
1.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	2,00		
1.06 až 1.09	neobsazeno				
1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.200 /50% tvarovek	bm	8,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
<u>Zař.č.2</u>	<u>WC chlapci</u>				
2.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/150 Pi=50W; 0,22A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
2.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 160-600	ks	2,00		
2.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 200x100	ks	2,00		
2.04	Protidešťová žaluzie PRG-160W	ks	1,00		
2.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	4,00		
2.06 až 2.09	neobsazeno				
2.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.160 /30% tvarovek	bm	5,00		
	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu 0% tvarovek	m ²	1,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
	<u>Doplňkový materiál</u>	kpl	1,00		
	otvory do potrubí				
	tmel				
	samolepící páska				
	závěs s objímkou				
	spojka vnitřní SV				
	páska GIP				
	přesun hmot				
	mimostaveništní doprava				
	komplexní zkoušky				
	<u>Poznámka:</u>				
	Dodávka zařízení se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení po napojení na ostatní profese a zařízení bylo zcela funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
	Tato specifikace zařízení je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.				


	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ sídlo: ul. 870, 500 03 Hradec Králové	zakázkové číslo : 2428/5/020			
spol. s r. o.	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora.				
	Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel povinen včas upozornit a řešit je tak, aby se předešlo případným materiálovým a finančním ztrátám!				
	v Hradci Králové, březen 2020				


 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ul. Žitná 870, 500 03 Hradec Králové		zakázkové číslo : 2428/5/020			
	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ					
VZDUCHOTECHNIKA					
Akce:	ZUŠ Rychnov nad Kněžnou				
	Hygienické zařízení				
Rozdělení zařízení:					
Zař.č.1	WC dívky				
Zař.č.2	WC chlapci				
<u>Zař.č.1</u>	<u>WC dívky</u>				
1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200; Pi=120W; 0,5A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
1.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 200-600	ks	2,00		
1.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 400x100	ks	2,00		
1.04	Protidešťová žaluzie PRG -200W	ks	1,00		
1.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	2,00		
1.06 až 1.09	neobsazeno				
1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.200 /50% tvarovek	bm	8,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
<u>Zař.č.2</u>	<u>WC chlapci</u>				
2.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/150 Pi=50W; 0,22A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
2.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 160-600	ks	2,00		
2.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 200x100	ks	2,00		
2.04	Protidešťová žaluzie PRG-160W	ks	1,00		
2.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	4,00		
2.06 až 2.09	neobsazeno				
2.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.160 /30% tvarovek	bm	5,00		
	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu 0% tvarovek	m ²	1,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
	<u>Doplňkový materiál</u>	kpl	1,00		
	otvory do potrubí				
	tmel				
	samolepící páska				
	závěs s objímkou				
	spojka vnitřní SV				
	páska GIP				
	přesun hmot				
	mimostaveništní doprava				
	komplexní zkoušky				
	<u>Poznámka:</u>				
	Dodávka zařízení se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení po napojení na ostatní profese a zařízení bylo zcela funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
	Tato specifikace zařízení je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.				


	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ sídlo: ul. 870, 500 03 Hradec Králové	zakázkové číslo : 2428/5/020			
spol. s r. o.	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora.				
	Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel povinen včas upozornit a řešit je tak, aby se předešlo případným materiálovým a finančním ztrátám!				
	v Hradci Králové, březen 2020				


 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ul. Žitná 870, 500 03 Hradec Králové		zakázkové číslo : 2428/5/020			
	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ					
VZDUCHOTECHNIKA					
Akce:	ZUŠ Rychnov nad Kněžnou				
	Hygienické zařízení				
Rozdělení zařízení:					
Zař.č.1	WC dívky				
Zař.č.2	WC chlapci				
<u>Zař.č.1</u>	<u>WC dívky</u>				
1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200; Pi=120W; 0,5A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
1.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 200-600	ks	2,00		
1.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 400x100	ks	2,00		
1.04	Protidešťová žaluzie PRG -200W	ks	1,00		
1.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	2,00		
1.06 až 1.09	neobsazeno				
1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.200 /50% tvarovek	bm	8,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
<u>Zař.č.2</u>	<u>WC chlapci</u>				
2.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/150 Pi=50W; 0,22A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
2.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 160-600	ks	2,00		
2.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 200x100	ks	2,00		
2.04	Protidešťová žaluzie PRG-160W	ks	1,00		
2.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	4,00		
2.06 až 2.09	neobsazeno				
2.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.160 /30% tvarovek	bm	5,00		
	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu 0% tvarovek	m ²	1,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
	<u>Doplňkový materiál</u>	kpl	1,00		
	otvory do potrubí				
	tmel				
	samolepící páska				
	závěs s objímkou				
	spojka vnitřní SV				
	páska GIP				
	přesun hmot				
	mimostaveništní doprava				
	komplexní zkoušky				
	<u>Poznámka:</u>				
	Dodávka zařízení se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení po napojení na ostatní profese a zařízení bylo zcela funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
	Tato specifikace zařízení je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.				

	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ sídlo: ul. 870, 500 03 Hradec Králové	zakázkové číslo : 2428/5/020			
spol. s r. o.	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora.				
	Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel povinen včas upozornit a řešit je tak, aby se předešlo případným materiálovým a finančním ztrátám!				
	v Hradci Králové, březen 2020				

 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ul. Žitná 870, 500 03 Hradec Králové		zakázkové číslo : 2428/5/020			
	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ					
VZDUCHOTECHNIKA					
Akce:	ZUŠ Rychnov nad Kněžnou				
	Hygienické zařízení				
Rozdělení zařízení:					
Zař.č.1	WC dívky				
Zař.č.2	WC chlapci				
<u>Zař.č.1</u>	<u>WC dívky</u>				
1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200; Pi=120W; 0,5A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
1.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 200-600	ks	2,00		
1.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 400x100	ks	2,00		
1.04	Protidešťová žaluzie PRG -200W	ks	1,00		
1.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	2,00		
1.06 až 1.09	neobsazeno				
1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.200 /50% tvarovek	bm	8,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
<u>Zař.č.2</u>	<u>WC chlapci</u>				
2.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/150 Pi=50W; 0,22A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
2.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 160-600	ks	2,00		
2.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 200x100	ks	2,00		
2.04	Protidešťová žaluzie PRG-160W	ks	1,00		
2.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	4,00		
2.06 až 2.09	neobsazeno				
2.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.160 /30% tvarovek	bm	5,00		
	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu 0% tvarovek	m ²	1,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
	<u>Doplňkový materiál</u>	kpl	1,00		
	otvory do potrubí				
	tmel				
	samolepící páska				
	závěs s objímkou				
	spojka vnitřní SV				
	páska GIP				
	přesun hmot				
	mimostaveništní doprava				
	komplexní zkoušky				
	<u>Poznámka:</u>				
	Dodávka zařízení se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení po napojení na ostatní profese a zařízení bylo zcela funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
	Tato specifikace zařízení je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.				

	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ sídlo: ul. 870, 500 03 Hradec Králové	zakázkové číslo : 2428/5/020			
spol. s r. o.	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora.				
	Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel povinen včas upozornit a řešit je tak, aby se předešlo případným materiálovým a finančním ztrátám!				
	v Hradci Králové, březen 2020				

 PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ ul. Žitná 870, 500 03 Hradec Králové		zakázkové číslo : 2428/5/020			
	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ				
	VZDUCHOTECHNIKA				
Akce:	ZUŠ Rychnov nad Kněžnou				
	Hygienické zařízení				
	Rozdělení zařízení:				
Zař.č.1	WC dívky				
Zař.č.2	WC chlapci				
<u>Zař.č.1</u>	<u>WC dívky</u>				
1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 800/200; Pi=120W; 0,5A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
1.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 200-600	ks	2,00		
1.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 400x100	ks	2,00		
1.04	Protidešťová žaluzie PRG -200W	ks	1,00		
1.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	2,00		
1.06 až 1.09	neobsazeno				
1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.200 /50% tvarovek	bm	8,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
<u>Zař.č.2</u>	<u>WC chlapci</u>				
2.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD 500/150 Pi=50W; 0,22A; 230V/50Hz vč. pružné manžety VBM-2ks, zpětné klapka RSK-1ks, doběhové relé DT3 - odvod	kpl	1,00		
2.02	Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 160-600	ks	2,00		
2.03	Odsávací jednořadá výústka s regulací 200x100	ks	2,00		
2.04	Protidešťová žaluzie PRG-160W	ks	1,00		
2.05	Stěnová mřížka SMU 600x100	ks	4,00		
2.06 až 2.09	neobsazeno				
2.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu				
	pr.160 /30% tvarovek	bm	5,00		
	Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu 0% tvarovek	m ²	1,00		
	Tepelně akustická izolace tl. 4cm	m ²	3,00		
	<u>Doplňkový materiál</u>	kpl	1,00		
	otvory do potrubí				
	tmel				
	samolepící páska				
	závěs s objímkou				
	spojka vnitřní SV				
	páska GIP				
	přesun hmot				
	mimostaveništní doprava				
	komplexní zkoušky				
	<u>Poznámka:</u>				
	Dodávka zařízení se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení po napojení na ostatní profese a zařízení bylo zcela funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.				
	Tato specifikace zařízení je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.				

	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS TEPELNÝCH, VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ sídlo: ul. 870, 500 03 Hradec Králové	zakázkové číslo : 2428/5/020			
spol. s r. o.	Popis výkonu	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena
	Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se souhlasem projektanta a investora.				
	Na případné nedostatky či nesrovnalosti je dodavatel povinen včas upozornit a řešit je tak, aby se předešlo případným materiálovým a finančním ztrátám!				
	v Hradci Králové, březen 2020				