

Strojnická

Veřejné osvětlení – technický popis rozsahu zakázky

- výměna 5 ks sloupů veřejného osvětlení včetně zhotovení nových betonových základů, výměna kabelového vedení v délce 130 m – komplet včetně zemních prací (postup dle ČSN 73 6005)
- 4 x stožáry ocelové bezpaticové žárově zinkované – délka 7 m od země (např. typ K-7 – 133/89/60) + výložníky (např. typ SK1 – 1000)
- 1 x stožár ocelový bezpaticový žárově zinkovaný – délka 8 m od země (např. typ UZM-10 – 133/108/89) + výložník (např. typ UZB -1500)
- kabel CYKY-J 4x10 vložený do chráničky + uzemnění
- protlak pod komunikací mezi sloupy 7/4 a 7/5 v délce 10 m se zatažením ocelové chráničky d 100 (hloubka min. 100 cm)
- montáž 5 ks svítidel (dodávka svítidel není součástí zakázky, dodá je zadavatel)