



Krajský úřad Královéhradeckého kraje

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

22120/ZP/2009-7

Hradec Králové

2.8.2010

Odbor | oddělení

životního prostředí a zemědělství/
vodního hospodářství

Vyřizuje | linka | e-mail

Ing. Pavel Merunka, Ph.D./422
pmerunka@kr-kralovehradecky.cz

JID: 83335/2010

sk.znak: A/20

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 2.9.2010

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství (1)

dne 15.9.10 podpis 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 písm. k) a u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 1 písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

p o v o l u j e

žadateli, tj. městu Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 78 Rychnov nad Kněžnou, IČ 00 275 336 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), v řízení zastoupeným obchodní společností VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové IČ 481 533 62

podle ustanovení § 15 odst. 1, 4 a § 107 písm. t) vodního zákona a ve smyslu § 115 stavebního zákona na základě předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Přívratský ČKAIT 0601911, **stavbu vodního díla „Intenzifikace ČOV Rychnov nad Kněžnou“**. Účelem stavby je čištění městských odpadních vod produkovaných na území města Rychnov nad Kněžnou.

Stavba bude provedena výhradně ve stávajícím areálu ČOV Rychnov nad Kněžnou a to na těchto pozemcích: p.p.č. 3387, 3655, 3383, 3656 a s.p.č. 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

121, 123, 124, 125, 126, 131 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou ve vlastnictví města Rychnov nad Kněžnou.

Stavba vodního díla „Intenzifikace ČOV Rychnov nad Kněžnou“ sestává z těchto stavebních objektů a provozních souborů:

Stavební objekty:

- SO 01 – Hrubé předčištění a čerpací stanice
 - 01.1 – Hala česlí a ČS, lapák šterku
 - 01.2 – Lapač písku
- SO 02 – Dešťová zdrž
 - 02.1 – Stavební úpravy
- SO 03 – Přívodní žlab
- SO 04 – Biologický blok
 - 04.1 – Úprava druhé linky
 - 04.2 – Bourací práce
- SO 05 – Úprava dmychárny
- SO 08 – Úpravna strojovny a dostavba uskladňovací nádrže
 - 08.1 – Stavební úpravy – strojovna
 - 08.2 – Dostavba druhé nádrže
- SO 10 – Stavební úpravy – lisovna kalů
- SO 11 – Propojovací potrubí
- SO 13 – Venkovní kabelové rozvody

Provozní soubory:

- PS 01 – Hrubé předčištění a čerpací stanice
 - DPS 01.1 - Česle a vstupní ČS – strojní část
 - DPS 01.2 - Česle a vstupní ČS – elektročást
- PS 02 – Lapač písku
 - DPS 02.1 - Lapač písku – strojní část
 - DPS 02.2 - Lapač písku – elektročást
- PS 03 – Separátor písku
 - DPS 03.1 - Separátor písku, měření obtoku, dešťová zdrž – strojní část
 - DPS 03.2 - Separátor písku, měření obtoku, dešťová zdrž – elektročást
- PS 04 – Biologický blok
 - DPS 04.1 - Biologický blok – strojní část
 - DPS 04.2 - Biologický blok – elektročást
- PS 05 – Dmychárna
 - DPS 05.1 - Dmychárna – strojní část
 - DPS 05.2 - Dmychárna – elektročást
- PS 06 – Dosazovací nádrže a recirkulace
 - DPS 06.1 - Dosazovací nádrže a recirkulace – strojní část
 - DPS 06.2 - Dosazovací nádrže a recirkulace – elektročást
- PS 08 – Skladování a dávkování srážedla
 - DPS 08.1 - Skladování a dávkování srážedla – strojní část
 - DPS 08.2 - Skladování a dávkování srážedla – elektročást
- PS 09 – Vyhnívací nádrže a strojovna
 - DPS 09.1 - Vyhnívací nádrže a strojovna – strojní část
 - DPS 09.2 - Vyhnívací nádrže a strojovna – elektročást
- PS 10 – Lisování kalu
 - DPS 10.1 - Lisování kalu – strojní část
 - DPS 10.2 - Lisování kalu – elektročást
- PS 11 – Zahušťovací nádrže

DPS 11.1 - Zahušťovací nádrže – strojní část
DPS 11.2 - Zahušťovací nádrže – elektročást
PS 12 – Přezbrojení TS – KVA
PS 13 – Systém ASŘ a dispečink
PS 15 – Dálkový přenos informací

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracovala obchodní společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové v září 2009. Dokumentaci ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Jan Přívratský ČKAIT 0601911.
2. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a zajištěna tak ochrana zdraví a života osob na staveništi.
3. Před zahájením stavebních prací bude provedeno nové ověření výskytu stávajících podzemních vedení v dotčeném území. Veškerá vyskytující se podzemní vedení v dotčeném území budou přesně vytyčena přímo v terénu. Před zahájením zemních prací bude případně obnovena platnost vyjádření správců podzemních vedení. Nadzemní vedení jsou viditelná v terénu. V blízkosti těchto vedení (křížení, souběh) je nutno pracovat dle podmínek daných správcí těchto vedení a dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a normy ČSN pro práce v ochranném pásmu příslušného vedení.
4. Pokud dojde ke změně stavby proti schválené dokumentaci, bude neprodleně projednána s HZS Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou.
5. Budou splněny podmínky vyjádření obchodní společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.:
 - bude respektováno ochranné pásmo VTL plynovodu, které dle zákona č. 458/2000 Sb. činí 4 m na obě strany plynovodu, v ochranném pásmu plynovodu nebudou umístovány žádné stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu
 - prostor kolem RS (3 m) musí zůstat volný včetně přístupu do RS a uzavírací armatury
 - při provádění stavby nesmí vozidla a stroje pojíždět ve volném terénu po trase VTL plynovodu, případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů spod. Bude realizováno mimo ochranné pásmo VTL plynárenského zařízení
6. Budou splněny podmínky vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy:
 - Stavebník je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) případně i oprávněnou organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději 10 pracovních dnů předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací
 - dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí to stavebník ve smyslu § 23 odst.2 citovaného zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu

7. Bude splněna podmínka vyjádření Českých drah, a.s.: stavbou nebudou nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku ČD, SŽDC a ČD Telematika.

8. Budou splněny podmínky vyjádření obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.5. 2009 č. 1021997684:

- před zahájením prací stavebník požádá obchodní společnost ČEZ a.s. o vytyčení přesných poloh zařízení v majetku ČEZ a.s.
- v případě, že uvažovaná akce zasáhne do ochranného pásma vedení, bude společnost ČEZ a.s. požádána o souhlas s činností v ochranném pásmu
- obchodní společnost ČEZ a.s. dále upozorňuje na platnost ustanovení § 46 zákona č. 458/2000 Sb.(energetický zákon) v platném znění

9. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

10. Pro provádění kontroly nad průběhem stavby stanovuje vodoprávní úřad tyto kontrolní prohlídky stavby realizované v průběhu stavebních prací:

- a) provádění jednotlivých sanačních prací na stávajících stavebních objektech (hrubé předčištění a čerpací stanice, dešťová zdrž, přívodní žlaby, biologické bloky)
- b) provádění zkoušky vodotěsnosti na sanovaných stávajících objektech
- c) dokončení drobných stavebních úprav na biologickém bloku č.2
- d) provádění stavebních úprav na stáv. objektech (dmychárna, dávkování srážedla, pomocné provozy a strojovny)
- e) provádění výstavby uskladňovací nádrže
- f) provádění zkoušky vodotěsnosti uskladňovací nádrže
- g) dokončení zpevněné plochy pro kontejner u lapáku šterku
- h) provádění výstavby tlakových a gravitačních propojů v rámci intenzifikace ČOV
- i) provádění tlakové zkoušky vodotěsnosti tlakových a gravitačních propojů
- j) dokončení venkovních kabelových rozvodů a přezbrojení stávající TS – KVA
- k) dokončení systému ASŘ a dispečinku vč. dálkového přenosu informací ve stávající provozní budově
- m) dokončení terénních úprav zájmového území

11. Budou splněny podmínky vyjádření Státního úřadu inspekce práce, oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj: oznámení o zahájení prací bude doručeno inspektorátu 8 dnů před zahájením prací a předáním staveniště zhotoviteli.

12. Po dokončení stavby bude zahájen zkušební provoz. Trvalé užívání stavby bude v souladu s § 122 odst. 1 stavebního zákona možné až po vydání kolaudační souhlasu.

13. Zahájení stavby bude písemně oznámeno krajskému úřadu.

14. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12. 2013.

Rozhodnutí o námitkách

V průběhu stavebního řízení nebyla uplatněna žádná námitka účastníka správního řízení.

Odůvodnění

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný speciální stavební úřad, obdržel dne 5.11. 2009 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „Intenzifikace ČOV Rychnov nad Kněžnou“. Žadatelem je město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 78 Rychnov nad Kněžnou, IČ 00 275 336 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), v řízení zastoupené obchodní společností VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové IČ 481 533 62.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny povinné přílohy k žádosti v souladu se zněním přílohy č. 2 vyhlášky č. 526/0006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (platné územní rozhodnutí pro stavbu), krajský úřad řízení dopisem ze dne 7.12.2009 pod č.j. 22120/ZP/2009-2 přerušil a vyzval žadatele k doplnění. Žadatel doplnil územní souhlas dne 29.3.2010. V průběhu řízení bylo dále zjištěno, že žadatel požaduje pro budoucí zkušební a trvalý provoz nové povolení k nakládání s vodami. Řízení proto bylo dopisem ze dne 2.6.2010 pod č.j. 22120/ZP/2009-5 znovu přerušeno do doby ukončení příslušných správních řízení. Ta byla pravomocně ukončena dne 25.6.2010.

Krajský úřad ověřil v souladu s § 111 stavebního zákona, že projektová dokumentace, zpracovaná obchodní společností VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové v září 2009 a ověřená autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Janem Přívratským ČKAIT 060191, je úplná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Dále, že příjezd ke stavbě je zajištěn stávajícími komunikacemi. Krajský úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby, které lze, protože se jedná o intenzifikaci a modernizaci ČOV, očekávat pozitivní.

Dopisem ze dne 9.7. 2010 krajský úřad oznámil zahájení řízení ve věci stavebního povolení pro stavbu „Intenzifikace ČOV Rychnov nad Kněžnou“ a to pod č.j. 22120/ZP/2009-6 a v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20.7. 2010. Z tohoto jednání je sepsán protokol, podepsaný všemi zúčastněnými.

Dne 26.7.2010 krajský úřad doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,-Kč v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Doklad je součástí spisu.

Orientační souřadnice stavby vodního díla X = 611639, Y = 1052613.

V průběhu stavebního řízení nebyla uplatněna žádná námitka účastníka správního řízení.

Žadatelem byly v rámci stavebního řízení předloženy následující přílohy, vyjádření, stanoviska a doklady, případné připomínky v nich obsažené byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí v příslušných bodech: žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři, plná moc pro obchodní společnost VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., žádost o souhlas dle § 15 stavebního zákona a souhlas dle § 15 stavebního zákona č.j. VÝST – 20906/2009/Du, územní rozhodnutí pro stavbu č.j. Výst.680/2007-Po, vyjádření MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, vyjádření České dráhy a.s., vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát, souhlas Drážního úřadu, sekce stavební Olomouc, vyjádření MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí, vyjádření krajského úřadu, oddělení EIA a IPPC, rozhodnutí krajského úřadu, oddělení technické ochrany ŽP – povolení středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, katastrální mapa se soupisem pozemků, 2x projektová dokumentace, doplněný územní

souhlas, povolení k vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního a trvalého provozu, vyjádření Policie ČR k existenci sítí v zájmovém území. Součástí projektové dokumentace je pak dokladová část, která obsahuje vyjádření dalších subjektů.

Okruh účastníků stavebního řízení v dané věci vyplývá z ustanovení § 109 odst. 1 stavebního zákona. Město Rychnov nad Kněžnou jako žadatel a vlastník stavebních pozemků. Ing. Martin Dusil, Zemědělská vodohospodářská správa, Karel Klapal, Marie Klapalová, Josef Laufek, Jiří Dvořák a František Urban jako vlastníci sousedních pozemků, jejichž práva mohou být stavbou dotčena, RWE Distribuční služby, s.r.o., České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Hradec Králové, Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a ČEZ Distribuce a.s. jako subjekty, jejichž zařízení jsou umístěna na stavebních nebo sousedních pozemcích a mohou být stavbou dotčena.

Krajský úřad jako speciální stavební úřad ve stavebním řízení ověřil, že navrhovaná stavba nebude v rozporu s veřejnými zájmy a zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Stavební úřad ve stavebním řízení zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy a posoudil námitky a vyjádření účastníků řízení. Na základě uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 81 správního řádu podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.



Ing. Zdeněk Štorek
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

1. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 78 Rychnov nad Kněžnou, které je v řízení zastoupeno obchodní společností VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

1. Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 78 Rychnov nad Kněžnou
2. Ing. Martin Dusil, Sokolovská 1115, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno
4. Karel Klapal, Lipovka 55, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Marie Klapalová, Lipovka 55, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
6. Josef Laufek, Veliny 161, 534 01 Veliny

7. Jiří Dvořák, Lipovka 53, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
8. František Urban, Masarykova 753/43, 289 22 Lysá nad Labem
9. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
10. České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Hradec Králové, U Fotochemy 259, PS 26, 501 01 Hradec Králové
11. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha-Michle
12. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Dotčené orgány:

1. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
2. Drážní úřad, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové, Říční 1195, Pošt. příhr. 53, pošta 2, 501 01 Hradec Králové
5. Policie ČR, SVČK-OIKT, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové

Na vědomí:

1. Česká inspekce životního prostředí, Resslova 1229, Hradec Králové
2. AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové