SO 06 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE A 3. STUPEŇ
3. STUPEŇ ČIŠTĚNÍ - 1 : 50

ŘEZ A - A´



ŘEZ B - B´



PŮDORYSNÝ ŘEZ I - I´



PŮDORYSNÝ ŘEZ II - II´ (POKLOPY) SCHÉMA ULOŽENÍ POKLOPŮ A NOSNÝCH PRVKŮ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON C30/37-XA2-XC4-CI 0,2 MAX. PRŮSAK 50 mm
- PODKLADNÍ BETON C16/20 - tl. 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - tl. 200 mm

Hmotnost bez vody - 1800 kg

ROZMĚRY POKLOPŮ

MIKROSÍTO - KOMPOZITOVÝ POKLOP DĚLENÝ, ZATEPLENÝ, VČETNĚ VYJÍMATELNÝCH PODPOR
š=2950 mm, délka 5200 mm

OBTOK - KOMPOZITOVÝ POKLOP DĚLENÝ, ZATEPLENÝ, VČETNĚ PEVNÝCH PODPOR
š=1100 mm, délka 1100 mm
š=1100 mm, délka 2950 mm
š=5200 mm, délka 1100 mm

PŘÍTOK - KOMPOZITOVÝ POKLOP DĚLENÝ, ZATEPLENÝ, VČETNĚ PEVNÝCH PODPOR
š=1600 mm, délka 4250 mm

POZNÁMKA
DETAILNÍ ZPRACOVÁNÍ OSAZENÍ POKLOPŮ VČETNĚ ROZNÁŠECÍCH
A KOTVÍCÍCH PRVKŮ BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÝCH VÝKRESŮ.

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ DÍLA

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. PŘÍVRATSKÝ	ING. PŘÍVRATSKÝ	HLAVÁČ	ING. PŘÍVRATSKÝ

INVESTOR: MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	OBJEDNATEL: MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	FORMÁT	6 A4
		DATUM	06/19
		STUPEŇ	DSP+DPS
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OBEC: SLEMENO	Č. ZAK.	06118-360
		ARCH. Č	06118

AKCE
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - INTENZIFIKACE ČOV
SO 06 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE A 3. STUPEŇ

MĚŘÍTKO 1 : 50

ČÍSLO PŘÍLOHY
D.1.1.6.2

PŘÍLOHA
3. STUPEŇ - PŮDORYSY, ŘEZY

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM