

V rámci zateplení střechy budebleskosvod demontován a opět obnoven v původní variantě dle ČSN 341390.

Vedení k pom. jímachům na větracích hlavicích VZT se upevní atypicky. V rozpočtové části jsou pro každou hlavici uvažovány 3ks svorek ST UNI s prodlouženým nerez páskem a 2ks svorek uchycených ke šroubovému spoji.



Pomocné jímache na větracích hlavicích budou uchyceny 2 svorkami ST pro průměr 100–110mm.

Vedení na plechové atice se uchytí na podpěrách PV21c, lepených k oplechování silikonovým lepidlem Tytan.

Vedení na rovné střeše se upevní na podpěrách PV21c.

Pásek Fezn se uchytí na podpěrách PV21c s upravenými držáky.

Obj. "B" 1. etapa

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel./fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST: 	PROFESE:				
ING. JIRÍ HÁJEK	VÁCLAV SHÁNEL	VÁCLAV SHÁNEL	JIRÍ HÁJEK		
INVESTOR: MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Havlíčkova 136, 51601 Rychnov n.Kněžnou				ČÍSLO ZAKÁZKY	01-H-2020
Oprava střešního pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou objekt A, B, C				DRUH PROJEKTU	DSP + DPS
				DATUM	06.2020
				FORMÁTŮ A4	4
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
Silnoproudá elektrotechnika Obj."B" - půdorys střechy-bleskosvod				1:100	D.1.4.EL3