


- Pro napájení svítidel v ulici B. Němcové bude využita chránička od bodu 401.7 v ulici 5.Května ze 3. etapy prací, do níž bude zatažen propojovací kabel a chránička nastavena až k bodu 403.1.

- Pro napájení svítidel v Sedláčkově ulici bude využita chránička od bodu 401.4 v ulici 5.Května z 1. etapy prací, do níž bude zatažen propojovací kabel a chránička nastavena až k bodu 403.3.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41-ed.2 :
Základní ochrana - izolací živých částí a krytím
Ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním

SO403 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. A. SEDLÁČKA A 2 .ČÁST UL. B. NĚMCOVÉ

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
Jiří Skalický	Zdeněk Kysilko Dis.	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Rychnov nad Kněžnou			
INVESTOR	Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou			
PROJEKT REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NA SIBIŘI RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, VYCPÁLKOVÁ, B.NĚMCOVÉ, 5.KVĚTNA – 3. AŽ 5. ETAPA			ZAKÁZKA	18057
			DATUM	2/2019
			STUPEŇ	DUSP+PDPS
			MĚŘÍTKO	
OBSAH JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ			ČÍSLO VÝKRESU	D.3.4.4