



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (DLE ČSN 73 4108)



INVALIDNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 398/2009




POZNÁMKA:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM BĚHEM VÝSTAVBY A BUDOU KONZULTOVÁNY S DODAVATELEM STAVBY, PŘÍPADNĚ BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NÁVRHU INTERIÉRU A DLE KNIHY VÝROBKŮ INTERIÉRU. VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NAPOJENY PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY HL DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

- NAVŘENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- NAVŘENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- NAVŘENÉ POTRUBÍ KANALIZACE

SCHÉMA ZAPOJENÍ POŽÁRNÍHO HYDRANTU



KK KULOVÝ KOHOUT  
H HYDRANT D 25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30 m  
MIN.PŘETLAK NA HYDRANTU = 0,2 MPa  
MIN. PRŮTOK POŽÁRNÍ VODY = 0,3 l/s  
POŽÁRNÍ POTRUBÍ BUDE OCELOVÉ BEZEŠVÉ SVAŘOVANÉ - DLE ČSN 42 5710

ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.a - ZDRAVOTECHNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Projektant profese: <b>PipeTech Project s.r.o.</b>		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jan Vosáhlo			Byšt' 313	
VYPRACOVAL	Tomáš Morávek			533 22 Byšt'	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	PTP202309			IČ: 026 30 958 tel.: 774 877 355 vosahlo@pipetechproject.cz	
+0.000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP					
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	<div><div>IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz</div></div>			
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák				
Projektant :	Bc. Veronika Kubalíková				
Kraj :	Královéhradecký kraj				
M.Ú. :	Rychnov nad Kněžnou				
Stavebník : Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		Autorizace:			
Stavba :	<b>ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ VAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU</b>		Číslo zakázky :	22/11/0776	
k.ú.:Slemeno u Rychnova nad Kněžnou (761800), parcela: st. 131			Stupeň PD :	DPS	
D.1.4.a - ZDRAVOTECHNĚ TECHNICKÉ INSTALACE      Číslo paré :			Datum :	07/2023	
			Měřítko :	<b>1:50</b>	
			Formát :	2x A4	
			Číslo výkresu :	<b>D.1.4.a.11</b>	
Název výkresu :	<b>VZOROVÉ NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ</b>				