





LEGENDA ZTI:

- NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM
- NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU - PPR PN16
- VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ
- ZASLEPENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
- POTRUBÍ VYVEDENO NAD STŘECHU A ODVĚTRÁNO
- ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / DEŠŤOVÁ

PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PVC SN4 SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. SVODNÉ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PP KG2000 SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE. VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (ZP) BUDOU NAPOJENY PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZOILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, REALIZACÍ DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI.

ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.a - ZDRAVOTECHNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Projektant profese: PipeTech Project s.r.o.		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jan Vosáhlo			Býstř 313 533 22 Býstř IČ: 026 30 958 tel.: 774 877 355 vosahlo@pipetechproject.cz	
VYPRACOVAL	Tomáš Morávek		PipeTech Project		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	PTP202309				
+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP					
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák				
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák				
Projektant :	Bc. Veronika Kubalíková				
Kraj :	Královéhradecký kraj	M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou			
Stavebník :	Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou				
Stavba :	ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ VAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU			Autorizace:	
k.ú.:Slemeno u Rychnova nad Kněžnou (761800), parcela: st. 131				Číslo zakázky :	22/11/0776
				Stupeň PD :	DPS
				Datum :	07/2023
				Měřítka :	1:50
D.1.4.a - ZDRAVOTECHNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Číslo paré :				Formát :	3x A4
Název výkresu :	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE			Číslo výkresu :	D.1.4.a.06