



2x zásuvka NN 230V 16A pro PC - červená

Parapetní kanál PK 120x55 (160x65)

2x zásuvka datová RJ 45 cat.6

2x zásuvka NN 230V 16A pro běžné spotřebiče - bílá



Skupina zásuvek 2x NN + 2x RJ 45 cat. 6 přisazených na stropě pro dataprojektor nebo AP WiFi

PK 160x65

Parapetní kanál 160x65
v ≈ 0,8 m nad podlahou

PK 120x55

Parapetní kanál 120x55
v ≈ 0,8 m nad podlahou

PK 120x55

Parapetní kanál 120x55
stoupací trasa ke stropu v rohu místnosti

Od skupiny zásuvek 206.1 bude připravena trasa k noze stolu (oblé lišty 35 a 50 pro napájení zařízení ve stole. Úprava dle provedení interiéru.

Nová instalace pro sdělovací rozvody bude provedena na povrchu.

Přívod optického kabelu ze serverovny areálu bude proveden v m.č. 106 v trubce na povrchu.

Na chodbách a v m.č. 115, 207 budou hlavní kabelové trasy vedeny v dutině nad podhledem v drátěném žlabu 50/50. Vzdálenost od instalace NN při souběhu min. 20 cm.

Kabelové trasy v kancelářích budou v parapetních kanálech společně se silnoproudou instalací pro zásuvky NN. Pro oddělení instalace je nutné v parapetních kanálech použít stínící přepážky.

Parapetní kanály budou v kancelářích osazeny ve výšce cca 0,8m nad podlahou - nutné zkoordinovat s osazením topných těles v ÚT, výškou parapetu a vybavením pracovišť.

Polohy jednotlivých vývodů instalačních vedení pro připojení zabudovaných spotřebičů a zařizovacích předmětů budou upřesněny dle konečných dispozic interiéru a zařizovacích předmětů ostatních profesí.

Prostupy mezi požárními úseky budou opatřeny ucpávkou s odpovídající požární odolností.

CELKOVÝ ROZPOČET PRÁCE:

+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Jiří Adamec	
Projektant :	Jiří Adamec	
Kraj :	Královéhradecký kraj	M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou

Stavebník : Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Stavba : **ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ VAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU**

k.ú.:Slemeno u Rychnova nad Kněžnou (761800), parcela: st. 131

Silnoproudé elektroinstalace

Číslo paré :

Název
výkresu : **10 - Sdělovací rozvody 2.N.P.**

(v3.8.2023)

IRBOS s.r.o.
Čestice 115
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.irbos.cz

Autorizace:

Číslo zakázky : 22/11/0776

Stupeň PD : DPS

Datum : 08/2023

Měřítko :

Formát :

Číslo výkresu :

D.1.4d.-10