

- Ovládací skříň MZ 2

Přisazená rozvodnice IP20

Rozměry V x Š x H200x500x110  
30 TE

Krytí:IP 20/20

Obsluha:Prac. poučený

Přívody:Bokem

Vývody:Bokem

Jmenovitý proud:I<sub>lm</sub> 25A

Ik10kA
- Osazení pod stropem v dutině nad podhledem

Před výrobou je nutné prověřit

- prostorové uspořádání v dutině nad kazetovým podhledem

- požadavky na přípravu pro skutečně dodané žaluzie

+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

(13.8.2023)

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Mýšák	<div><div><div>IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kostelec nad Ohří 517 41 www.irbos.cz</div></div></div>
Zodpovědný projektant :	Jiří Adamec	
Projektant :	Jiří Adamec	
Kraj :	M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou	
Stavebník : Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		
Stavba : <b>ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ VAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU</b>		Autorizace:
k.ú.:Slemeno u Rychnova nad Kněžnou (761800), parcela: st. 131		Číslo zakázky :22/11/0776
<b>Silnoproudé elektroinstalace</b>		Stupeň PD :DPS
		Datum :08/2023
		Měřitko :
		Formát :
Název výkresu <b>3 - Ovládací skříň MZ 2</b>	Číslo výkresu : <b>D.1.4d. 3</b>	

