

LEGENDA VEDENÍ


- PROJEKTOVANÉ VEDENÍ
- PROJEKT REVITALIZACE 2017

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41-ed.2 :
Základní ochrana - izolací živých částí a krytím
Ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním

- Náhrada RVO10 je součástí projektu Revitalizace 2017
- Osvětlovací body č.1, 6 a 7, zahrnuté v původním projektu Revitalizace 2017, budou umístěny a zapojeny v souladu s touto dokumentací. Také přívodní vedení k nim bude řešeno v souladu s touto dokumentací.
- Vývod č.1 z RVO10 bude uložen v souběhu s vývodem č.2 a zatažen chráničkou k bodu 401.10 v ulici 5. Května, kde bude naspojován na kabel k bodu 401.6, připravený v rámci 3. etapy prací.
- Vývod č.2 z RVO10 bude napájet svítidla ve Vycpálkově ulici, svítidla z projektu Revitalizace 2017 a stávající svítidla v Dvořákově ulici.
- Vývod č.3 z RVO10 bude napájet svítidla u garáží s možností pokračování v dalších etapách do Janáčkovy ulice

SO402 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. VYCPÁLKOVA

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div>ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
Jiří Skalický	Zdeněk Kysilko Dis.	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Rychnov nad Kněžnou			
INVESTOR	Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou			
PROJEKT REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NA SIBIŘI RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, VYCPÁLKOVA, B.NĚMCOVÉ, 5.KVĚTNA – 3. AŽ 5. ETAPA			ZAKÁZKA	18057
			DATUM	2/2019
			STUPEŇ	DUSP+PDPS
			MĚŘITKO	
OBSAH JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ			ČÍSLO VÝKRESU	D.2.4.4