

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.:OVŽP/20777/19-88/19/No

Rychnov nad Kněžnou dne 13. srpna 2019

Silniční úřad a úřad územního plánování

Vyřizuje: Ing. Jiří Brandejs

Tel. +420 494 509 650, +420 603 831 274

Mail: jiri.brandejs@rychnov-city.cz

Věc : Závazné stanovisko silničního úřadu k záměru „Parkoviště u zimního stadionu, Rychnov nad Kněžnou“.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a v působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic dle §40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení na akci „**Parkoviště u zimního stadionu, Rychnov nad Kněžnou**“, vyhotovená firmou VIA Projekt s. r. o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 274 76 049, hlavní projektant Ing. Radek Michlík, z 8/2019.

Žadatel:

VIA Projekt s. r. o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 274 76 049

Investor:

Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 00275336, zastoupeno společností VIA Projekt s. r. o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 274 76 049

Řešen je návrh úpravy stávající parkovací plochy v prostoru jihozápadně od zimního stadionu v ulici U Stadionu v Rychnově nad Kněžnou. Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak změněn. Parkoviště je navrženo s jednosměrným provozem se samostatným vjezdem a výjezdem na ulici U stadionu.

Řešena je parkovací plocha o celkové kapacitě 43 stání pro osobní vozidla. Z celkového počtu budou tři stání vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené (v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Vyhrazená stání jsou navržena se společnou manipulační plochou.

<i>komunikace vozidlová</i>	– kryt živice
<i>parkovací stání</i>	– kryt betonová zatravněovací dlažba 210/140/80, barva přírodní
<i>vyhrazené parkovací stání</i>	– kryt betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní
<i>oddělení parkovacích stání</i>	– betonová dlažba 200/100/80, barva červená
<i>přístup k objektu</i>	– kryt betonová dlažba 200/100/80, barva přírodní
<i>chodník</i>	– kryt betonová dlažba 200/100/60, barva přírodní + varovné pásy pro nevidomé –200/100/60 mm, barva červená

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, silniční úřad **s o u h l a s í** s předloženou projektovou dokumentací pro vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu s následujícími podmínkami:

- PD pro stavební povolení ve věci dopravních staveb musí být zpracováno dle vyhlášky 499/2006 Sb. o rozsahu PD dopravních staveb, přílohy č. 11, včetně stálého DZ.
- Součástí všech paré projektové dokumentace pro společné řízení musí být dokladová část obsahující vyjádření správců inženýrských sítí pro stavební řízení.

- Přečasná úprava provozu a částečná uzavírka bude projednána v samostatném řízení.

Odůvodnění:

MěÚ Rychnov nad Kněžnou vydává závazné stanovisko k územním řízení dle §40 odst.4 zákona č. 13/1997 Sb. O PK na základě podané žádosti a po prostudování přeložené PD. Důležité je dodržení §25, §30 a §10 zákona O PK, včetně dodržení norem ČSN 736110, TP65 a dalších.

Lze konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu z hlediska požadavků hájenými silničním úřadem

Ing. Jiří Brandejs
odbor výstavby a životního prostředí
MěÚ Rychnov nad Kněžnou

Rozdělovník:

VIA Projekt s. r. o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 274 76 049

