

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

27.06.2019

Číslo jednací:

AQUA/5917/2019/Lu

Vyřizuje:

Jitka Luňáková

Tel.:

+420 494 539 154

E-mail:

vyjadreni@aquark.cz

Datum:

17.07.2019

VIAPROJEKT s.r.o.

Jižní č.p. 870/2

500 03 Slezské Předměstí

**Rychnov nad Kněžnou, parc. č. 940/1, Parkoviště u zimního stadionu RK (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Rychnov nad Kněžnou

- Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího povrchu a manipulační plochy u zimního stadionu v k.ú. Rychnov nad Kněžnou. Vpusti jsou napojeny do městské kanalizace. Stávající zpevněná plocha bude stavebně upravena, členěna na jednotlivá parkovací stání a doplněna o nový systém odvodnění. Výpočtový odtok bude sveden samostatnou dešťovou kanalizací gravitačně do stávající kanalizace města Rychnov nad Kněžnou. K navýšení povrchového odtoku v zájmovém území nedochází.*
- Revizní šachty jsou navrženy typové betonové průměr 1000 mm prefabrikované, včetně šachtového dna. Poklopy na revizních šachtách jsou navrženy z tvárné litiny, třída zatížení D400. Uliční vpusti budou v komunikacích osazeny typové betonové s košem na splaveniny a kalovým prostorem. Odvodňovací žlaby jsou navrženy betonové s litinovou mříží. Napojeny na kanalizaci budou potrubím PVC 150 přednostně do revizních šachet, popř. na odbočku. Potrubí pro výstavbu gravitačních stok profilů DN 150 – DN 250 je navrženo z PVC potrubí SN 12. Potrubí pro výstavbu přípojek UV je navrženo z PVC Potrubí SN 12 potrubí DN 160 tloušťka stěny 5,5 mm.*

**S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Společnosti AQUA SERVIS, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům AQUA SERVIS, a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m.
- Veškeré kanalizační šachty, šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety povrchu. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před kolaudací stavby. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – vodovod – středisko Rychnov nad Kněžnou, tel. 602 880 411, kanalizace, Bc Petřík, tel. 728 154 733. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem AQUA SERVIS, a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Před záhozem místa propojení kanalizačních přípojek uličních vpustí na stávající kanalizaci je nutné přizvat ke kontrole uložení a napojení našeho zaměstnance – kanalizace – Bc. Petřík, který protokolem odsouhlasí vlastní napojení.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.



S pozdravem



Jitka Luňáková  
referentka vyjadřování

Přílohy: 1 x situace  
Spisový znak: 4.2  
Skartační lhůta: S10