

Veřejná zakázka: Multifunkční sportoviště – Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel: Město Rychnov nad Kněžnou

IČO: 00275336

Kontaktní adresa zadavatele: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Osoba zastupující zadavatele: Ing. Jan Skořepa, starosta

Profil zadavatele: https://zakazky.rychnov-city.cz/profile_display_2.html

ADMINISTRÁTOR (zástupce zadavatele/pověřená osoba):

RNDr. Tomáš Kytlík

Telefon: +420 722 943 646

E-mail: tomas.kytlik@seznam.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Výše uvedený zadavatel za použití § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Tato veřejná zakázka byla vyhlášena ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a uveřejněna na Profilu zadavatele dne 09.02.2023.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.

Dotaz č. 1

V projektové a zadávací dokumentaci je špatně uvedená norma pro povrch víceúčelových hřišť.

ZD požaduje normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Norma ČSN EN 1176 stanovuje obecné bezpečnostní požadavky pro trvale instalovaná zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště. Norma ČSN EN 1177 určuje zkušební zařízení a metody rázové zkoušky pro stanovení tlumivých vlastností povrchu měřením zrychlení při nárazu.

Tyto normy se tedy vztahují k veřejným dětským hřištím s instalovanými prvky, kde hrozí pád z výšky (houpačky, lanové pyramidy, prolézačky apod.).

Pro víceúčelová hřiště je platná norma ČSN EN 14 877, která stanovuje požadavky na syntetické sportovní povrchy a zároveň norma ČSN EN 15 312+A1, která stanovuje funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro sportoviště s volným přístupem.

Nelze tedy prokázat požadavky ZD dle norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, protože podléhají jiným normám.

Prosíme o vysvětlení a upřesnění výše popsaného.

Odpověď č. 1

V rámci PD a ZD zadavatel specifikuje standard multifunkční arény a také povrchu. Obě části musí být v souladu s obecně závaznými předpisy vztahujícím se k dané oblasti. Ve vztahu k samotné konstrukci multifunkční arény zadavatel požaduje certifikaci dle ČSN EN 15 312+A1. Zároveň zadavatel požaduje z důvodu umístění konstrukce v blízkosti obydlí, aby byla doložena hlučnost konstrukce nepřesahující specifikované hodnoty.

Co se týče povrchu, PD i ZD obsahuje chybnou zmínku o normách ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 vztahujících se k dětským hřištím a povrchům na nich. Namísto těchto základních norem požaduje v souladu s výše uvedeným zadavatel soulad s ČSN EN 14 877. Zadavatel dále požaduje z důvodu vyšších hygienických a bezpečnostních standardů kvality povrchu doložení certifikace či atestu:

- atest REACH Annex XVII omezení migrace určitých prvků podle směrnice EU o bezpečnosti hraček (nepřítomnost ftalátů). Tento atest se přitom vztahuje na celý systém povrchu (SBR + EPDM).
- atest o vodopropustnosti povrchu dle EN 12616:2013, resp. vsakovacích vlastnostech povrchu
- atest o odolnosti povrchu vůči abrazivnímu opotřebení a skluzu v souladu s BS 7188:1998 + A2:2009
- protokol o klasifikaci reakce na oheň dle EN ISO 11925-2 a EN 13501-1+A1:2010 – nehořlavost

Dotaz č. 2

Prosíme o bližší specifikaci odstínů barev umělého sportovního povrchu, nejlépe o určení RAL. Zároveň si dovoluujeme upozornit, že u světlých odstínů barev dochází při a těsně po pokládce k odstínovým změnám, kdy ke sjednocení odstínů dochází také až 3 měsíce po instalaci povrchu.

Odpověď č. 2

Zadavatel požaduje barevnost povrchu ve dvou barevných mixech:

- zelený mix v poměru 1:1 (RAL6018+RAL6011)
- modrý mix v poměru 1:1 (RAL5015+RAL5024)

Dotaz č. 3.

Ve výkresu půdorysu i TZ jsou uvedeny bourací práce 1 ks basketbalového koše, opěrné zídky délky 28 m a oplocení délky 28 m, ale ve VV žádná taková položka není. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď č. 3

Položky pro ocenění prací dle dotazu ve výkazu výměr chyběly, proto byly doplněny. Zadavatel nahrál aktualizovaný výkaz výměr.

Dotaz č. 4.

Dle VV je plocha hřiště 944 m², nicméně v půdorysu hřiště je uvedena výměra žlutozelená 324 m² + modrá 633 m² = 957 m². Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď č. 4

Zadavatel nahrál aktualizovaný výkaz výměr. Současně je zde upravena celková výměra povrchu dle půdorysu PD, která je správná, tj. 957 m².

Zadavatel současně rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a následné veřejné otevírání obálek:

Původní termín:

Lhůta pro podání nabídek: 28. 2. 2023 do 14:00 hodin

Veřejné otevírání obálek: 28. 2. 2023 od 14:01 hodin

Nový termín:

Lhůta pro podání nabídek: 7. 3. 2023 do 14:00 hodin

Veřejné otevírání obálek: 7. 3. 2023 od 14:01 hodin

Dodatečnými informacemi doplněné/zpřesněné zadávací podmínky jsou platné a nutné pro zpracování nabídky.

Při zpracování nabídky je účastník/dodavatele povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

Shora uvedené dodatečné informace uveřejnil zadavatel způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde:

https://zakazky.rychnov-city.cz/contract_display_120.html.

Rychnov nad Kněžnou 17.2.2023

RNDr. Tomáš Kytlík
administrátor

Přílohy:

Slepý výkaz výměr - Rychnov nad Kněžnou_16_2_2023