



LEGENDA ZTI:

- NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPY
- NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU - PPR PN16
- VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ
- ZASLEPENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
- POTRUBÍ VYVEDENO NAD STŘECHU A ODVĚTRÁNO
- ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / DEŠŤOVÁ

PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PVC SN4 SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. SVODNÉ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PP KG2000 SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE. VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (ZP) BUDOU NAPOJENY PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCÍ ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, REALIZACÍ DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI.

ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.a - ZDRAVOTECNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	Projektant profese: <b>PipeTech Project s.r.o.</b>
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jan Vosáhl	 Byšř 313
VYPRACOVAL	Tomáš Morávek	533 22 Byšř
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	PTP202309	IČ: 026 30 958
+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP		tel.: 774 877 355
Hlavní inženýr projektu :		vosahlo@pipetechproject.cz
Ing. Radek Myšák		
Zodpovědný projektant :		
Ing. Radek Myšák		
Projektant :		
Bc. Veronika Kubalíková		
Kraj :		
Královéhradecký kraj		
M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou		
Stavebník : Město Rychnov nad Kněžnou		
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		
Stavba : <b>ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ VAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU</b>		 <div>IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz</div> 
k.ú.:Slemeno u Rychnova nad Kněžnou (761800), parcela: st. 131		
D.1.4.a - ZDRAVOTECNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
Číslo paré :		
Název výkresu :		
PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE		Autorizace:
		Číslo zakázky :
		22/11/0776
		Stupeň PD :
		DPS
		Datum :
		07/2023
		Měřítko :
		1:50
		Formát :
		6x A4
		Číslo výkresu :
		D.1.4.a.04