

ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Napětová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41-ed.2 :
Základní ochrana - izolací živých částí a krytím
Ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním

- Osvětlovací body č.6-12 jsou zahrnuté v původním projektu Revitalizace 2017, budou umístěny a zapojeny v souladu s touto dokumentací.

LEGENDA VEDENÍ

- SOUČASNÉ VEDENÍ
- DOČASNÉ VEDENÍ
- PROJEKTOVANÉ VEDENÍ
- VYTRUBKOVÁNÍ PRO DALŠÍ ETAPY
- DOČASNÉ UTĚSNĚNÍ ZÁTKOU
- PROJEKT REVITALIZACE 2017

SO401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 2.ČÁST

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div>ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
Jiří Skalický	Zdeněk Kysilko Dis.	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Rychnov nad Kněžnou			
INVESTOR	Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou			
PROJEKT REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NA SIBIŘI RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, VYCPÁLKOVA, B.NĚMCOVÉ, 5.KVĚTNA – 3. AŽ 5. ETAPA			ZAKÁZKA	18057
			DATUM	2/2019
			STUPEŇ	DUSP+PDPS
			MĚŘÍTKO	
OBSAH JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.3