



Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - hlavní rozvod NN  
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:  
- základní : krytím, izolací, polohou  
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3. -  
ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 =+343,20 m.n.m.    Souř.systém: JTSK    Výškový systém: BpV			
název projektu		BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ	
stupeň DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DPS	místo stavby	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104, k.ú. Rychnov nad Kněžnou
stavěbník    Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou		generální architekt    ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
autorizace		projektant částí  Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod   Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení	
část			
D.1.4.3		Elektroinstalace	
výkres			
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ SILNOPROUDŮ			
datum zhotovení	měřítka	číslo výkresu	paré
04/2019		D.1.4.3.11	
datum revize	číslo revize		
-	-		

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO