

● SR01

● SR03



svorka SR01 - pásek-pásek

svorka SR03 - pásek-drát

zemníčí vodič - pasovina FeZn 30x4 v základech objektu

Vnější systém ochrany před bleskem proveden podle ČSN EN 62305,ed:2.
Uzemnění provedeno podle ČSN 33 2000-5-54.
Zatřídění LPS podle hladiny ochrany před bleskem - třída III

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTÝPÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 =+343,20 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV			
název projektu			
BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ			
stupeň	DPS	místo stavby	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104, k.ú. Rychnov nad Kněžnou
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
stavebník		generální architekt	
 <div>Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou</div>		 <div>ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenkovice 111 503 46 Jenkovice</div>	
autorizace		projektant části	
		Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod	
		Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení	
část			
D.1.4.3		Elektroinstalace	
výkres			
ZÁKLADY - ZEMNÍČÍ SOUSTAVA			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:100	D.1.4.3.13	
datum revize	číslo revize		
-	-		

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPII BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO