


DETAIL OSVĚTLENÍ
VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ

CYKY 3Cx2,5

RSP - viz. SITUACE





S vestavné venkovní LED svítidlo do stěny, pro schodiště, nerez, šedostříbrná mat., difuzor plast mat., 1x1,5W, 163lm, 4000K, IP65 55x95x205mm

V venkovní LED svítidlo 30W, 5700K, 3900lm, IP65 650x240x71mm ocelový stožár v=6m dvojbýložník pravý úhel

Stožár a výložník žárově zinkovány.
Barevné provedení RAL 7019 antracit.

Slaboproudé rozvody provedeny podle ČSN 33 2000-5-52.
Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 =+343,20 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV			
název projektu			
BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ			
stupeň	DPS	místo stavby	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104, k.ú. Rychnov nad Kněžnou
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
stavebník	generální architekt		
			
Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou	ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice		
autorizace	projektant části		
	Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod		
	Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení		
část			
D.1.4.3		Elektroinstalace	
výkres		SITUACE	
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:250	D.1.4.3.19	
datum revize	číslo revize		
-	-		

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO