


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU DN 250



LEGENDA

- PŮVODNÍ ZEMINA
- JEMNÝ NÁSY (ZRNITOST DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ)
- VYKOPANÁ ZEMINA - HUTNIT PO VRSTVÁCH
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉ FÓLIE: NAD KABELY ORANŽOVÁ; NAD POTRUBÍ ZELENÁ
POTRUBÍ SE UKLÁDÁ DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ
NÁSYP JE TŘEBA ŘÁDNĚ HUTNIT
DNO POTRUBÍ JE ULOŽENO min. 100 mm NA PÍSKOVÉM PODSYPY

- TRUBKA KOPOFLEX 50 PRO KOMUNIKAČNÍ KABEL TCEKPFLE 3x4x0,8
- TRUBKA KOPOFLEX 50 PRO SILOVÝ KABEL JYSTY 2x2x0,8

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

LEGENDA:

- NAVRŽENÉ SÍTĚ:**
 - TEPLOVOD / HORKOVOD - PŘÍVOD
 - TEPLOVOD / HORKOVOD - ZPÁTEČKA
 - OSA - STŘED VÝKOPU
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:**
 - VODOVODNÍ ŘAD
 - KANALIZAČNÍ STOKA DEŠŤOVÁ
 - KANALIZAČNÍ STOKA SPLAŠKOVÁ
 - KANALIZAČNÍ STOKA JEDNOTNÁ
 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ
 - VEDENÍ NN ELEKTRO
 - STL PLYNOVOD
 - NTL PLYNOVOD

UPOZORNĚNÍ :
- PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ.
- PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTÍ JE NUTNÉ JE NUTNÉ POŽÁDAT JEJICH SPRÁVCE O VYTÝČENÍ.

±0,000 =+343,20 BpV.			
název projektu		BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ	
stupeň	DPS	místo	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		stavby	k.ú. Rychnov nad Kněžnou
stavebník	generální projektant		
 Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice	
autorizace	projektant částí		
		TZB ONDŘEJ ZIKÁN PROJEKTANT V OBORU TZB E. ondrejzik@seznam.cz T. 608 816 937 	
		Ondřej Zikán Zahradní 194, 503 41 Hradec Králové ČKAIT 0602384 v oboru vytápění a vzduchotechnika	
část			
IO.17		PŘELOŽKA HORKOVODU	
výkres			
SITUACE			
datum zhotovení	mřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:200	IO.17 02	
datum revize	číslo revize		
-	-		