



LEGENDA:

1. POTRUBÍ
2. PÍSKOVÉ LOŽE ($H = 100 + 0,1 \cdot DN$ mm)
3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM
VEL. ZRN DO 30mm ($H_{min}=300$ mm)
4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ
5. VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 4 mm²
6. VÝSTRAŽNÁ FOLIE

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu		±0,000 =+343,20 BpV.	
		BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ	
stupeň	DPS	místo stavby	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104 k.ú. Rychnov nad Kněžnou
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		generální projektant	
stavebník		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou		autorizace	
		projektant části Ing. Karel Dovrtěl Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové  R. PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz autor návrhu/hlavní inženýr projektu Ing. arch. Jakub Chobotský Holubova 697, 500 09 Hradec Králové ČKA 04501 v oboru architektura	
část		PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU	
IO.16		výkres	
		ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ VODOVODU	
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:100	VP.05	
datum revize	číslo revize		
-	-		