

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

08.08.2019

Číslo jednací:

AQUA/6069/2019/Lu

Vyřizuje:

Jitka Luňáková

Tel.:

+420 494 539 154

E-mail:

vyjadreni@aquark.cz

Datum:

06.09.2019

VIAPROJEKT s.r.o.

Jižní č.p. 870/2

500 03 Slezské Předměstí

Rychnov nad Kněžnou, parc. č. 3015, Úprava příjezdu k objektu ZŠ u zimního stadionu, Rychnov nad Kněžnou (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova, č.p. 136, 51601

- Řešen je návrh úpravy příjezdu k objektu ZŠ čp. 1488 u zimního stadionu a návrh podélných parkovacích stání v propojovací ulici mezi ulicemi Smetanovou a Javornickou v Rychnově nad Kněžnou. Řešené úpravy jsou navrženy z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v návaznosti na velký pohyb dětí kolem objektu základní školy. Stávající jednosměrný provoz na místní obslužné komunikaci o šířce 3,5 m mezi ulicemi Smetanovou a Javornickou zůstane zachován, v celém úseku je navržena oprava asfaltové krytové vrstvy. Stávající vjezdy zůstanou zachovány.
- Navržena jsou dvě pole parkovacích stání o celkové kapacitě 12 stání pro osobní vozidla. Z celkového počtu 12 stání bude jedno stání o šířce 3,5 m vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Oprava komunikace vozidlové – kryt živice parkovací stání – kryt betonová zatravněvací dlažba 210/140/80.
- Odvodnění nových zpevněných ploch je řešeno příčným sklonem do přilehlé zeleně, dešťové vody nebudou odvodněny do stávajícího kanalizačního systému. Návrh úprav do stávajícího kanalizačního systému nijak nezasahuje. Pro kvalitní odvodnění je u nových parkovacích stání navržena krytová vrstva z vegetační dlažby. Odvodnění vozovky zůstane zachováno stávající do přilehlé zeleně nebo do stávajících uličních vpustí.

V zájmovém území provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

V rámci úpravy nového povrchu požadujeme výměnu vodovodu OC 40 včetně výměny přípojkových ventilů, trasových šoupat, př. hydrantu a ocelových přípojek pod komunikací. v zájmovém se nachází kanalizace, která je nevyhovujícím stavu. Požadujeme výměnu stávající kanalizace nebo obnovu vložkováním včetně kanalizačních přípojek a šachet.

- Vytyčení vodovodu v zájmovém území provede AQUA SERVIS, a.s. – Pavel Gois, +420 602 771 274, kanalizace Jan Vejnar, +420 728 436 463 (vytyčení nutno objednat telefonicky nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku vytyčení vodovodu zaslat na e-mail mistr.voda@aquark.cz).
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (ochranné pásmo).
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Pro konečné řešení umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelových vedení atd. požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek. Křížení je nutno řešit jako kolmá.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán **písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede AQUA SERVIS, a.s. – u vodovodu středisko Rychnov nad Kněžnou, tel. 602 880 411, u kanalizace Bc. Jiří Petřík, +420 728 154 733, jiri.petrik@aquark.cz.
- Společnosti AQUA SERVIS, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům AQUA SERVIS, a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti AQUA SERVIS, a.s.
- Veškeré kanalizační šachty, šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety povrchu. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před kolaudací stavby. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – středisko Rychnov nad Kněžnou. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem AQUA SERVIS, a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.



S pozdravem



Jitka Luňáková
referentka vyjadřování

Přílohy: 1 x situace
Spisový znak: 4.2
Skartační lhůta: S10