

**Datová schránka:** 5tektuw, ROAD-PLAN s.r.o.**Uživatel:** Zdeněk Kysilko

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** ZS k PD - Rychnov n.K., rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu  
**ID zprávy:** 715934877  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 8. 10. 2019 v 15:01:22

**Odesílatel:** Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19/1, 50002 Hradec Králové, CZ  
**ID schránky:** dm5ai4r  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Pověřená osoba

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** KHSHK 32657/2019/HOK.RK/Li  
**Naše spisová zn.:** S-KHSHK 28874/2019/2  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

Mesto\_Rychnov\_nad\_Kneznou\_191008\_ZS\_k\_PD\_Rekonstrukce\_k\_Rekonstrukce\_ul\_B\_Nemcove\_cast\_u\_stadionu\_Rychnov\_nad\_Kneznou\_28874\_2019L.pdf (261,36 kB)

### Události zprávy:

**8. 10. 2019 v 14:49:57** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**8. 10. 2019 v 14:49:57** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**8. 10. 2019 v 15:01:22** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 28874/2019/2  
Č. j.: KHSHK 32657/2019/HOK.RK/Li  
Vyřizuje: Ing. Libotovský Martin  
Tel.: 494339040  
E-mail: martin.libotovskyy@khshk.cz  
V Rychnově n. Kn. dne 8. října 2019

**ROAD-PLAN s.r.o.**  
**Za Pasáží 1428**  
**530 02 Pardubice**  
**IDDS: 5tektuw**

### **Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou“**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 3, § 5 a § 30 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví, žádost žadatele Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01, IČO: 00275336, zastoupeného zmocněncem spol. ROAD-PLAN s.r.o., Za Pasáží 1428, 530 02 Pardubice, IČO: 04778367, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

**S projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou“**

**s e s o u h l a s í.**

**V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínky:**

**k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - krácený rozbor vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody**

- **místa odběru: odběrné místo napojené na novou část vodovodní sítě v ulici B. Němcové**
- **odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.**

### **Odůvodnění**

Dne 4. 9. 2019 obdržela KHS žádost žadatele Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01, IČO: 00275336, zastoupeného zmocněncem spol. ROAD-PLAN s.r.o., Za Pasáží 1428, 530 02 Pardubice, IČO: 04778367, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou“.

Předložená dokumentace vypracovaná v září 2019 spol. ROAD-PLAN s.r.o., Za Pasáží 1428, 530 02 Pardubice, IČO: 04778367 (číslo zakázky 18\_20), řeší projekt na stavbu „Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou“. Jedná se o rekonstrukce místní komunikace včetně chodníku, kanalizace a vodovodu v ul. B. Němcové na poz.p.č. 3009/1, 3020, 3013 a 910/1 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou.

Komunikace bude opravena, povrch bude proveden z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. Opravou komunikace se nepředpokládá navýšení dopravní zátěže a zvýšení hladin hluku z provozu na komunikacích. Opravou povrchu se předpokládá snížení ekvivalentních hladin hluku z provozu na komunikacích. Provozem na komunikaci se nepředpokládá překračování hygienických limitů hluku v nejbližších chráněných prostorech.

V rekonstruovaném úseku je navržen nový vodovodní řad o délce 130,6 m. Vodovodní řad je navržen z potrubí PE100RC - SDR11 D110. Stávající přípojky budou přepojeny na nový řad. Stávající řad bude zaslepen zabetonováním. Navržené potrubí nového vodovodu je určeno pro styk s pitnou vodou, provoz vodovodu nebude zdrojem hluku.

Upozorňujeme, že stavbou gravitační kanalizace, jehož provoz není zdrojem hluku, nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví dle příslušných právních předpisů. KHS tedy v části stavby týkající se kanalizace není dotčeným orgánem a stanovisko k této části stavby ve smyslu § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, nevydává.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru bude dodržován dle požadavků § 12 odst. 9 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Stavba bude prováděna po etapách.

**Podmínka** byla uložena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) s odkazem na přílohu č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 5 uvedené vyhlášky je uveden seznam příslušných ukazatelů pro pitnou vodu. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1.

Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 252/2004 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je předložená projektová dokumentace z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době a že jsou splněny podmínky pro hygienické požadavky na pitnou vodu.

Ing. Martin Libotovský  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou